

乳山市水务集团有限公司

水质检测中心

检 测 报 告

乳水检字（2025）第 2025RS278-2 号

样品名称：管网水

采样地点：恒裕食品



委托单位：乳山市水务集团有限公司

报告编制日期：2025 年 05 月 15 日

检测报告

乳水检字(2025)第 2025RS278-2 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	乳山市水务集团有限公司		
单位地址	乳山市胜利街东首	采样日期	2025 年 05 月 13 日
样品编号	2025RS278-2	报告日期	2025 年 05 月 15 日
采样地点	恒裕食品	水样特征	澄清/无色
样品名称	管网水	样品数量	500mL×1 塑料瓶 500mL×1 无菌瓶
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、游离氯 ^{a,d} 、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群。		
判断标准	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结论	各采样点所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的要求。		
备注	编制：姜沂欣 审核：  签发：  签发日期：2025.05.15		



检测报告书说明

1、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出。

2、未经本检测中心书面批准，不得部分复制检验报告。

3、如为送样，只对送检样品负责。

4、本报告书改动无效。