

乳山市水务集团有限公司  
水质检测中心

# 检 测 报 告

乳水检字(2025)第 2025RS277 号

样品名称: 龙角山水库水

采样地点: 二期平流沉淀池西端水源水入厂处


委托单位: 乳山市水务集团有限公司

报告编制日期: 2025 年 05 月 15 日

# 检测报告

乳水检字(2025)第 2025RS277 号

共 2 页 第 1 页

|      |                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 委托单位 | 乳山市水务集团有限公司                                                                                                                                                                                                           |      |                             |
| 单位地址 | 乳山市胜利街东首                                                                                                                                                                                                              | 采样日期 | 2025 年 05 月 13 日            |
| 样品编号 | 2025RS277                                                                                                                                                                                                             | 报告日期 | 2025 年 05 月 15 日            |
| 采样地点 | 二期平流沉淀池西<br>端水源水入厂处                                                                                                                                                                                                   | 水样特征 | 微黄/少量悬浮物                    |
| 样品名称 | 龙角山水库水                                                                                                                                                                                                                | 样品数量 | 500ml×1 塑料瓶<br>+500ml×1 无菌瓶 |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、<br>氨、粪大肠菌群                                                                                                                                                                                   |      |                             |
| 判断标准 | GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》                                                                                                                                                                                              |      |                             |
| 检测结论 | 所有检测项目全部符合 GB 3838-2002 地表水环境质量标<br>准》III类标准                                                                                                                                                                          |      |                             |
| 备 注  | 编制: 姜沂欣<br>审核: <br>签发: <br>签发日期: 2025. 05. 15 |      |                             |

# 检测报告书

乳水检字(2025)第 2025RS277 号

共 2 页 第 2 页

| 序号   | 检测项目                                | 地表水基本项目标准值<br>(III类) | 检测结果  | 单项判定 | 依据标准                     |
|------|-------------------------------------|----------------------|-------|------|--------------------------|
| 1    | 色 度                                 | /                    | 11    | 合格   | GB/T5750.4-2022<br>/1.1  |
| 2    | 浑浊度（散射<br>浑浊度单位） / NTU <sup>b</sup> | /                    | 1.89  | 合格   | GB/T5750.4-2022<br>/2.1  |
| 3    | 臭和味                                 | /                    | 弱     | 合格   | GB/T5750.4-2022<br>/3.1  |
| 4    | 肉眼可见物                               | /                    | 少量悬浮物 | 合格   | GB/T5750.4-2022<br>/4.1  |
| 5    | 高锰酸盐指数<br>mg/L                      | ≤6                   | 2.61  | 合格   | GB/T5750.7-2022<br>/1.1  |
| 6    | 氨（以 N 计）<br>mg\L                    | ≤1.0                 | 0.18  | 合格   | HJ535-2009               |
| 7    | 粪大肠菌群<br>个/L                        | ≤10000               | 未检出   | 合格   | GB/T5750.12-2022<br>/3.2 |
| 以下空白 |                                     |                      |       |      |                          |

# 检测报告书说明

- 1、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检测单位提出。
- 2、未经本检测中心书面批准，不得复制或部分复制该检验报告。
- 3、如为送检样品，只对该样品负责。
- 4、本报告书改动无效。

