

乳山市水务集团有限公司

水质检测中心

检 测 报 告

乳水检字（2026）第 2026RS720-5 号

样品名称：管网水

采样地点：天筑绿洲

委托单位：乳山市水务集团有限公司

报告编制日期：2026 年 08 月 20 日

检测报告

乳水检字(2026)第 2026RS720-5 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	乳山市水务集团有限公司		
单位地址	乳山市胜利街东首	采样日期	2026 年 08 月 18 日
样品编号	2026RS720-5	报告日期	2026 年 08 月 20 日
采样地点	天筑绿洲	水样特征	澄清/无色
样品名称	管网水	样品数量	500mL×1 塑料瓶 500mL×1 无菌瓶
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、游离氯、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群。		
判断标准	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。		
检测结论	各采样点所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的要求。		
备注	编制: 徐海宇 审核: 王静海 签发: 王静海 签发日期: 2026.08.20		



检测 报 告

乳水检字(2026)第 2026RS720-5 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	依据标准
1	色度	15	<5	合格	GB/T5750.4-2023 /4.1
2	浑浊度(散射 浑浊度单位) / NTU ^b	≤1	0.18	合格	GB/T5750.4-2023 /5.1
3	臭和味	无异臭、 异味	无任何 臭和味	合格	GB/T5750.4-2023 /6.1
4	高锰酸盐指 数(以 O ₂ 计)/ (mg/L)	≤3	1.43	合格	GB/T5750.7-2023 /4.1
5	游离氯 (mg/L)	≥0.05	0.24	合格	GB/T5750.11-2023 /4.2
6	菌落总数 CFU/ml	≤100	未检出	合格	GB/T5750.12-2023 /4.1
7	总大肠菌群 CFU/100ml	每 100ml 不应检出	未检出	合格	GB/T5750.12-2023 /5.1
以下空白					



检测报告书说明

1、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出。

2、未经本检测中心书面批准，不得部分复制检验报告。

3、如为送样，只对送检样品负责。

4、本报告书改动无效。

