



181520341620



TH/JSBG(T)-040



H2403113

# 检 测 报 告

报告编号: H2403113

样品名称: \_\_\_\_\_ 地下水 \_\_\_\_\_

委托单位: \_\_\_\_\_ 乳山市城市管理综合服务中心 \_\_\_\_\_

检测类别: \_\_\_\_\_ 委托检测 \_\_\_\_\_

山东天弘质量检验中心有限公司



## 检测结果报告

委托单位	乳山市城市管理综合服务中心		
联系人	王磊	联系方式	6622969
任务地址	乳山市康家村东北	来样方式	采样/现场测量
采样日期	2024年3月25日	检测日期	2024年3月25日~2024年4月8日
样品名称	地下水		
检测结论	所测项目结果符合 GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》表 1 III类标准要求。		
说明	粪大肠菌群无限值, 不予判定。		



批准: 李霞

审核: 李孟

编制: 李君卓

一、地下水检测结果报告单

样品名称	地下水	样品编号	H202403115- (1-4)	
样品状态	玻璃/聚乙烯瓶装无色 无味清液体	样品数量	40 (各约 1L)、4 (各约 500mL) /12 (各约 1L)	
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
pH	电极法	HJ 1147-2020	笔式酸度计 PH-220	/
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	EDTA 滴定法	GB/T 7477-1987	滴定管 50mL	/
溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2023	电子天平FA2004	/
耗氧量 (COD <sub>m</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2023	数显恒温水浴锅 HH-G6、滴定管 25mL	0.05mg/L
氨氮 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.025mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	酚二磺酸分光光度法	GB/T 7480-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.02mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	分光光度法	GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.003mg/L
硫酸盐	铬酸钡分光光度法	HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计 UV-1800	8mg/L
氯化物	硝酸银滴定法	GB/T 11896-1989	滴定管 25mL	10mg/L
挥发性酚类 (以苯酚计)	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.0003mg/L
氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.002mg/L
金属和类金属	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030	/
	项目	检出限 (mg/L)	项目	检出限 (mg/L)
	砷	0.00012	锰	0.00012
	铅	0.00009	铜	0.00008
	镉	0.00005	锌	0.00067
	铁	0.00082	/	/
汞	原子荧光法	HJ 694-2014	双道原子荧光光度计 AFS-920	0.00004mg/L
铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.004mg/L
氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	离子计 PXSJ-216	0.05mg/L
粪大肠菌群	酶底物法	HJ 1001-2018	程控定量封口机 LK-2014A、生化培养箱 SPX-150BIII	10MPN/L
判定标准	GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》表 1III类			

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
污染扩散井 1#	pH (无量纲)	7.2	6.5 ≤ pH ≤ 8.5	符合
	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	264	≤ 450	符合
	溶解性总固体, mg/L	481	≤ 1000	符合
	耗氧量 (COD <sub>mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计), mg/L	0.79	≤ 3.0	符合
	氨氮 (以 N 计), mg/L	0.167	≤ 0.50	符合
	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	12.2	≤ 20.0	符合
	亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	0.003L	≤ 1.00	符合
	硫酸盐, mg/L	29	≤ 250	符合
	氯化物, mg/L	95	≤ 250	符合
	挥发性酚类 (以苯酚计), mg/L	0.0003L	≤ 0.002	符合
	氰化物, mg/L	0.002L	≤ 0.05	符合
	砷, mg/L	0.00012L	≤ 0.01	符合
	汞, mg/L	0.00004L	≤ 0.001	符合
	铬 (六价), mg/L	0.004L	≤ 0.05	符合
	铅, mg/L	0.00009L	≤ 0.01	符合
	氟化物, mg/L	0.40	≤ 1.0	符合
	镉, mg/L	0.00005L	≤ 0.005	符合
	铁, mg/L	0.00082L	≤ 0.3	符合
	锰, mg/L	0.00012L	≤ 0.10	符合
	铜, mg/L	0.00008L	≤ 1.00	符合
锌, mg/L	0.0153	≤ 1.00	符合	
粪大肠菌群, MPN/L	10L	/	/	
说明	1. 水温为 11.0℃; 2. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。			

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
污染扩散井 2#	pH (无量纲)	7.3	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	符合
	总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计), mg/L	237	$\leq 450$	符合
	溶解性总固体, mg/L	502	$\leq 1000$	符合
	耗氧量 ( $\text{COD}_{\text{Mn}}$ 法, 以 $\text{O}_2$ 计), mg/L	0.42	$\leq 3.0$	符合
	氨氮 (以 N 计), mg/L	0.220	$\leq 0.50$	符合
	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	15.5	$\leq 20.0$	符合
	亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	0.003L	$\leq 1.00$	符合
	硫酸盐, mg/L	36	$\leq 250$	符合
	氯化物, mg/L	89	$\leq 250$	符合
	挥发性酚类 (以苯酚计), mg/L	0.0003L	$\leq 0.002$	符合
	氰化物, mg/L	0.002L	$\leq 0.05$	符合
	砷, mg/L	0.00012L	$\leq 0.01$	符合
	汞, mg/L	0.00004L	$\leq 0.001$	符合
	铬 (六价), mg/L	0.004L	$\leq 0.05$	符合
	铅, mg/L	0.00009L	$\leq 0.01$	符合
	氟化物, mg/L	0.34	$\leq 1.0$	符合
	镉, mg/L	0.00005L	$\leq 0.005$	符合
	铁, mg/L	0.00082L	$\leq 0.3$	符合
	锰, mg/L	0.00012L	$\leq 0.10$	符合
	铜, mg/L	0.00008L	$\leq 1.00$	符合
锌, mg/L	0.0200	$\leq 1.00$	符合	
粪大肠菌群, MPN/L	10L	/	/	
说明	1. 水温为 12.0℃; 2. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。			

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
污染监视井 1#	pH (无量纲)	7.4	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	符合
	总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计), mg/L	214	$\leq 450$	符合
	溶解性总固体, mg/L	438	$\leq 1000$	符合
	耗氧量 (COD <sub>mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计), mg/L	0.59	$\leq 3.0$	符合
	氨氮 (以 N 计), mg/L	0.137	$\leq 0.50$	符合
	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	16.0	$\leq 20.0$	符合
	亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	0.003L	$\leq 1.00$	符合
	硫酸盐, mg/L	42	$\leq 250$	符合
	氯化物, mg/L	84	$\leq 250$	符合
	挥发性酚类 (以苯酚计), mg/L	0.0003L	$\leq 0.002$	符合
	氰化物, mg/L	0.002L	$\leq 0.05$	符合
	砷, mg/L	0.00012L	$\leq 0.01$	符合
	汞, mg/L	0.00004L	$\leq 0.001$	符合
	铬 (六价), mg/L	0.004L	$\leq 0.05$	符合
	铅, mg/L	0.00009L	$\leq 0.01$	符合
	氟化物, mg/L	0.31	$\leq 1.0$	符合
	镉, mg/L	0.00005L	$\leq 0.005$	符合
	铁, mg/L	0.00082L	$\leq 0.3$	符合
	锰, mg/L	0.00012L	$\leq 0.10$	符合
	铜, mg/L	0.00008L	$\leq 1.00$	符合
锌, mg/L	0.0306	$\leq 1.00$	符合	
粪大肠菌群, MPN/L	10L	/	/	
说明	1. 水温为 11.0℃; 2. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。			

采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
污染监视井 2#	pH (无量纲)	7.3	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	符合
	总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计), mg/L	247	$\leq 450$	符合
	溶解性总固体, mg/L	417	$\leq 1000$	符合
	耗氧量 ( $\text{COD}_{\text{Mn}}$ 法, 以 $\text{O}_2$ 计), mg/L	0.52	$\leq 3.0$	符合
	氨氮 (以 N 计), mg/L	0.192	$\leq 0.50$	符合
	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	13.6	$\leq 20.0$	符合
	亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	0.003L	$\leq 1.00$	符合
	硫酸盐, mg/L	31	$\leq 250$	符合
	氯化物, mg/L	80	$\leq 250$	符合
	挥发性酚类 (以苯酚计), mg/L	0.0003L	$\leq 0.002$	符合
	氰化物, mg/L	0.002L	$\leq 0.05$	符合
	砷, mg/L	0.00012L	$\leq 0.01$	符合
	汞, mg/L	0.00004L	$\leq 0.001$	符合
	铬 (六价), mg/L	0.004L	$\leq 0.05$	符合
	铅, mg/L	0.00009L	$\leq 0.01$	符合
	氟化物, mg/L	0.37	$\leq 1.0$	符合
	镉, mg/L	0.00005L	$\leq 0.005$	符合
	铁, mg/L	0.00082L	$\leq 0.3$	符合
	锰, mg/L	0.00012L	$\leq 0.10$	符合
	铜, mg/L	0.00008L	$\leq 1.00$	符合
锌, mg/L	0.0281	$\leq 1.00$	符合	
粪大肠菌群, MPN/L	10L	/	/	
说明	1. 水温为 $12.0^\circ\text{C}$ ; 2. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。			

===本报告结束===